



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Мурманской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, тел. (8152) 99-94-04, e-mail: gumur@aspol.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности г. Мурманска УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, тел. (8152) 21-00-48, e-mail: ond-murmansk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 69 / 1 / 1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному учреждению г. Мурманска «Центр психолого-педагогической,

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

медицинской и социальной помощи»

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

(сокращенное наименование: МБУ г. Мурманска ППМС - Центр)

ИНН 5190159010, ОГРН 1065190102273

индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

на основании распоряжения вынесенного главным государственным инспектором  
г. Мурманска по пожарному надзору Зивой Игорем Александровичем

№ 69 от « 05 » Июня 20 17 года, в период:

« 14 » июня 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

« 22 » июня 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

проведена плановая, выездная проверка объекта защиты:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Здания МБУ г. Мурманска ППМС - Центр

класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

расположенного по адресу:

г. Мурманск, ул. Баумана, д. 1

(адреса мест проведения проверки)

Лица, проводившие проверку:

Малий Андрей Алексеевич, государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

г. Мурманска по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций)

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МБУ г. Мурманска ППМС - Центр -

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

Марчук Инна Владимировна, ответственный за пожарную безопасность МБУ г. Мурманска ППМС -  
Центр – Коренская Анжелика Федоровна, заместитель директора МБУ г. Мурманска ППМС – Центр  
- Филатова Оксана Васильевна

ного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери эвакуационных выходов наружу имеют запоры, препятствующие свободному открыванию изнутри без ключа (установлены внутренние закрываемые механические замки) (из помещений № 2 в помещении № 1, из помещения № 1 на улицу, первого этажа по тех. паспорту инв. № 94 от 19.11.2007)	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 35 Правил противопожарного режима в РФ	01.06.2018	
2.	Помещение № 1 тамбура центрального эвакуационного выхода первого этажа, не оборудовано пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации (номера помещений по тех. паспорту инв. № 94 от 19.11.2007)	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А4; п. А10; таблица А.1 п.9, таблица А.3 п. 38 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4, п. 14; п.9 таблицы 1, таблица 3 п. 38 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	01.06.2018	
3.	Не отделены переходы между корпусами МБУ ДО ДЮСАШ № 15 и МБУ г. Мурманска ШИМС - Центр противопожарными дверями 1-го типа в проемах противопожарных стен с нормируемым пределом огнестойкости	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение	01.06.2018	

